



**ROMÂNIA**  
**JUDE UL OLT**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL**

Piața Victoriei, nr. 10, cod poștal 235200, Caracal

**Tel:** (0249) 511386/ 511384  
**Fax:** (0249) 517516/ 517518

**Email:** office@primariacaracal.ro  
**Web:** www.primariacaracal.ro

Nr. 10619/21.03.2017

**CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR**  
**Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor premergător și pe timpul sărbătorilor religioase**

În perioada sărbătorilor religioase când bisericile cunosc un număr sporit de credincioși care le frecventează, se recomandă:

- a) aducerea la cunoștință enoriașilor a măsurilor de protecție antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis;
  - b) limitarea accesului credincioșilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente;
  - c) amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanță de siguranță față de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferință în țevi metalice umplute cu nisip;
  - d) stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii.
- Instalațiile electrice și de paratrăsnet, precum și corpurile de evacuare a fumului se vor verifica periodic de către persoane autorizate;
  - Locurile de cult vor fi dotate cu mijloace de primă intervenție; acestea vor fi menținute în stare permanentă de funcționare;
  - Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puțin două căi de evacuare a persoanelor, distincte și independente. Excepție fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane;
  - Utilizarea focului deschis (lumânări, candelă, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condițiile asigurării măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și, după caz, numai în locurile stabilite și amenajate corespunzător;
  - Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane și mai mult, vor avea ușile de evacuare cu deschiderea în exterior;
  - Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de pardoseală ori pereți, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor legale;
  - Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de incendiu, cel puțin la o fațadă;
  - Ușile de acces (evacuare) în biserică trebuie să aibă deschiderea spre exterior și să fie dimensionate corect;
  - Gabaritele traseelor de circulație în zona de acces a bisericilor nu trebuie să fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc;
  - Bisericile vor fi prevăzute cu sisteme adecvate de semnalizare și stingere a incendiilor;
  - Instruirea personalului bisericilor privind modul de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență, anunțarea incendiului la numărul unic de apel 112 și stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenție;
  - Este interzisă exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizate.

**PRIMAR,**

**Radu Dumitru Liviu**

Întocmit,

Cons. Barbu Florea